

ET 830.02

Torre de refrigeración 140kW



La ilustración muestra un aparato similar

Descripción

- **torre de refrigeración compacta para la central térmica de vapor ET 830, utilizar a temperatura ambiente superior a 27°C**

La torre de refrigeración por vía húmeda con tiro artificial se integra en el circuito de agua de refrigeración de la central térmica de vapor ET 830. Esta se encarga de la refrigeración en circuito cerrado del agua de refrigeración del condensador de la central térmica de vapor. Las pérdidas por evaporación se compensan automáticamente. La temperatura, la humedad del aire y el caudal de agua a la entrada y salida de la torre de refrigeración pueden leerse directamente en el equipo.

La torre de refrigeración está diseñada para la operación a la intemperie.

La torre de refrigeración se conecta al sistema eléctrico y las tomas de agua de la ET 830.

Contenido didáctico/ensayos

- balance energético

Especificación

- [1] torre de refrigeración por vía húmeda con ventilador y agua para el funcionamiento con ET 830
- [2] operación a la intemperie
- [3] medición del caudal de agua a la salida
- [4] medición de temperatura a la entrada y la salida
- [5] instrumentos de medición de temperatura/humedad para aire

Datos técnicos

Torre de refrigeración

- potencia frigorífica: aprox. 140kW
- caudal de agua 10,9m³/h
- ventilador máx.: 10100m³/h a 930min⁻¹
- bomba máx.: 15m³/h

Rangos de medición

- temperatura: 2x 10...50°C, 2x 0...80°C
- humedad: 2x 5...95% r.F.
- presión: 1x 0...2,5bar, 1x 0...6bar
- caudal: 0...20m³/h

400V, 50Hz, 3 fases

400V, 60Hz, 3 fases

230V, 60Hz, 3 fases

UL/CSA opcional

LxAnxAI: 2000x1700x2250mm

Peso: aprox. 352kg

Necesario para el funcionamiento

toma de agua 200L/h

Volumen de suministro

- 1 torre de refrigeración